

BERIGTIGELSER

Berigtigelse til Kommissionens afgørelse (EU) 2017/175 af 25. januar 2017 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til overnatningssteder

(Den Europæiske Unions Tidende L 28 af 2. februar 2017)

Bilaget, side 20, tabellen i kriterium 6, litra a), nr. ii)

I stedet for:

»Type vandbåret anlæg til rumopvarmning	Effektivitetsindikator
Varmepumpeanlæg (der er to optioner for varmepumper, som anvender kølemidler med GWP ≤ 2 000, option 2 er obligatorisk for varmepumpeanlæg, som anvender kølemidler med GWP ≤ 2 000)	Option 1 — Mindste årsvirkningsgrad ved rumopvarmning / kølemidlets GWP-værdi
	$\eta_s \geq 107 \%$ /[0-500]
	$\eta_s \geq 110 \%$ /(500-1 000]
	$\eta_s \geq 120 \%$ /(1 000-2 000]
	$\eta_s \geq 130 \%$ /> 2 000
	Option 2 — GHG-emissionsgrænser
	150 g CO ₂ -ækvivalent/kWh varmeydelse«

læses:

»Type vandbåret anlæg til rumopvarmning	Effektivitetsindikator
Varmepumpeanlæg (der er to optioner for varmepumper, som anvender kølemidler med GWP ≤ 2 000, option 2 er obligatorisk for varmepumpeanlæg, som anvender kølemidler med GWP > 2 000)	Option 1 — Mindste årsvirkningsgrad ved rumopvarmning / kølemidlets GWP-værdi
	$\eta_s \geq 107 \%$ /[0-500]
	$\eta_s \geq 110 \%$ /(500-1 000]
	$\eta_s \geq 120 \%$ /(1 000-2 000]
	Option 2 — GHG-emissionsgrænser
	150 g CO ₂ -ækvivalent/kWh varmeydelse«

Bilaget, side 23, kriterium 12, litra a)

I stedet for: »hvis der er 1-4 leverandører med individuelle grønne takster, som tilbyder 50 % el fra vedvarende energikilder, eller separate oprindelsesgaranticertifikater på det sted, hvor overnatningsstedet er beliggende:«

læses: »medmindre litra b) finder anvendelse, hvis der er leverandører med individuelle grønne takster, som tilbyder mindst 50 % el fra vedvarende energikilder, eller separate oprindelsesgaranticertifikater på det sted, hvor overnatningsstedet er beliggende:«.